



Afbeelding 1: Visualisatie zoals opgenomen in rapportage



Afbeelding 2: Bepaling hoek Beta zonder aanpassing



Afbeelding 3: Bepaling hoek Beta met verlaging middenpunt

Uitleg

In plaats van de volledige hoogte van de opening is bij de berekeningen aan de binnenzijde van Plaza West het bovenste deel van de glasopening niet meegenomen. Hierdoor ligt de bovenzijde van de doorlaat en ook het middenpunt van de doorlaat lager. Dit heeft een gunstig effect op de Beta-hoek die berekend wordt (dit is te zien in de doorsnede-afbeeldingen, afbeelding 2 en 3). Er kan echter in dit geval ook maar worden uitgegaan van een kleinere netto daglichtopening, zoals te zien in het aanzicht (afbeelding 1).

Er wordt als het ware fictief van uitgegaan dat de opening kleiner (lager) is dan deze in werkelijkheid is.