

**INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK Klasse 2 NEN 5096**

SKH Wageningen  
Tel: 0317 – 453425  
Fax: 0317 – 412610  
E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2b04  
NAAR BUITENDRAAIENDE RAMEN  
Stenman Holland B.V.  
AXA oplegslot 3012

Publicatie: 98-08 2002  
Uitgegeven: 01-2003  
Vervangt: 09-2002  
Pagina: 1/1

<b>• RAMEN</b>	
Maximale afmeting	(bxh) <b>1000 x 1500 mm</b>
Minimale houtafmetingen	54 x 78mm
<b>• KOZIJNHOUT AFMETINGEN</b>	
Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 102mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 85 x 102mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm
<b>• HOUT</b>	
Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie voorts hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b
<b>• SLUITWERK RAMEN</b>	
Oplegslot	<b>AXA oplegslot (SKG®*): 3012</b>
Aantal sluitpunten	2x 3012 + 2 standaard raamsluitingen
Plaatsing sluitpunten	<b>Bevestiging op raamstijl, ≤ 120 mm van onder- resp. bovenzijde raam</b>
Bevestiging	<b>Per oplegslot:</b> <b>Loofhout 4 schroeven 4 x 40 mm</b> <b>Naaldhout 4 schroeven 4 x 50 mm</b>
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
<b>• SLUITWERK KOZIJNEN</b>	
Type	<b>AXA sluitpot (SKG®*): 3012</b>
Bevestiging	<b>Per sluitpot:</b> <b>2 schroeven 4 x 40 mm</b>
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3c
<b>• HANGWERK</b>	
Type	Inbraakwerende scharnieren (SKG®**) zie bijlage 1
Aantal	raamhoogte ≤ 1200mm: 2 scharnieren raamhoogte > 1200mm: 3 scharnieren
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b
<b>• VASTE VAKVULLINGEN</b>	
Beglaasde vakvullingen	Zie hfst 4.3.1
Dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.2
<b>• ONDERBOUWING</b>	
Beproeversrapport	<b>SHR 98.240 d.d. 19-10-1998</b>

**INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK Klasse 2 NEN 5096**

SKH Huizen  
Tel: 035 – 52 68 737  
Fax: 035 – 52 68 381  
E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2c01  
UITZETRAMEN  
Stenman Holland B.V.  
AXA oplegslot 3012

Publicatie: 98-08 2002  
Uitgegeven: 09-2002  
Vervangt: 05-1999  
Pagina: 1/1

<b>• RAMEN</b>	
Maximale afmeting	(bxh) 1020 x 1000 mm
Minimale houtafmetingen	54 x 78mm
<b>• KOZIJNHOUT AFMETINGEN</b>	
Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 114mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 85 x 114mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm
<b>• HOUT</b>	
Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b
<b>• SLUITWERK RAMEN</b>	
Oplegslot	<b>AXA oplegslot (SKG®*): 3012</b>
Aantal sluitpunten	2x
Plaatsing sluitpunten	<i>Bevestiging op raamstijlen, 100 mm vanaf onderzijde raam</i>
Bevestiging	<b>Per oplegslot:</b> Loofhout 4 schroeven 4 x 40 mm Naaldhout 4 schroeven 4 x 50 mm
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
<b>• SLUITWERK KOZIJNEN</b>	
Sluitpot	<b>AXA sluitpot (SKG®*): 3012</b>
Bevestiging	<b>Per sluitpot 2 schroeven 4 x 40 mm</b>
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3c
<b>• HANGWERK</b>	
Type + aantal	2 inbraakwerende scharnieren (SKG®**)
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b
<b>• VASTE VAKVULLINGEN</b>	
Beglaasde vakvullingen	Zie hfst 4.3.1
Dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.2
<b>• ONDERBOUWING</b>	
Beproeversrapport	<b>SHR 98.240 d.d. 19-10-1998</b>

## INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK

SKH Huizen  
Tel: 035 – 52 68 737  
Fax: 035 – 52 68 381  
E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2c12  
VENTILATIEKLEPPEN

AXA oplegslot 3012

Publicatie: 98-08 2002  
Uitgegeven: 09-2002  
Vervangt: 05-1999  
Pagina: 1/1

<b>• VENTILATIEKLEPPEN</b>	
Maximale afmeting	(bxh) 1020 x 1000 mm
Minimale dikte	40 mm
<b>• KOZIJNHOUT AFMETINGEN</b>	
Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 114 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 85 x 114 mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm
<b>• MATERIALEN</b>	
Kleppen	<i>Minimaal klasse D conform BRL 1705</i>
Kozijnen	Zie hfst 4.1.3
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b
<b>• SLUITWERK RAMEN</b>	
Type	AXA oplegslot (SKG®*): 3012
Aantal sluitpunten	2 per ventilatieklep
Plaatsing sluitpunten	Bevestiging op zijkanten kleppen, maximaal 100 mm vanaf onderzijde klep
Bevestiging	<i>Per oplegslot 4 schroeven 4 x 40 mm</i>
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
<b>• SLUITWERK KOZIJNEN</b>	
Type	AXA sluitpot 3012(SKG®*)
Bevestiging	<i>Per sluitpot 2 schroeven 4 x 40 mm</i>
Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3c
<b>• HANGWERK</b>	
Type + aantal	2 inbraakwerende scharnieren (SKG®**) zie bijlage 1 en katern 20 KVT'95
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b
<b>• VASTE VAKVULLINGEN</b>	
Beglaasde vakvullingen	Zie hfst 4.3.1
Dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.2
<b>• ONDERBOUWING</b>	
Beproeversrapporten	SHR 95.039 d.d. 19-07-1995 SHR 98.240 d.d. 19-10-1998 URL 9901 d.d. 12-10-1999