

INBRAAKWEREND GEVELTimmerwerk Klasse 2 NEN 5096

SKH Wageningen
Tel: 0317 – 453 425
Fax: 0317 – 412 610
E-mail: mail@skh.org

Bijlage 2c21
UITZETRAMEN
Stenman Holland B.V.
AXA raamcombi Axaflex Security 2660

Publicatie: 98-08
Uitgegeven: 08-2007
Vervangt: 08-2004
Pagina: 1/1

• RAMEN	
Maximale afmeting	Max. hoogte: 1800 mm Maximale breedte: 1400 mm Zie katern 18 KVT
Minimale houtafmetingen	56 x 78mm
• KOZIJNHOUT AFMETINGEN	
Muurstijlen, tussendorpel sluitzijde, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 114mm
Tussendorpel hangzijde	Minimaal 85 x 114mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm
• HOUT	
Ramen + kozijnen	Loofhout / Naaldhout (zie voorts hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b
• ALGEMEEN	
Vorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b, c en d
• SLUITWERK RAMEN	
Raamcombi	AXA Axaflex model 2
Bediening	Vergrendeling en ontgrendeling via sleutel
Aantal sluitpunten	1 tot raambreedte <1000mm 2 voor raambreedte >1000mm Zie voorts katern 20.5 KVT
Bevestiging op raam	4 schroeven 4,5 x 40mm
Positie raamcombi	Zie KVT'95
• SLUITWERK KOZIJNEN	
Positionering	Zie verwerkingsvoorschrift Axa
Bevestiging raamcombi op kozijn	4 schroeven 4,5 x 40mm
• HANGWERK	
Type	Inbraakwerende scharnieren (SKG®**) zie bijlage 1
Aantal	raambreedte ≤ 1200mm: 2 scharnieren raambreedte > 1200mm: 3 scharnieren
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f + <i>katern 20 KVT conform tekening 20.04</i>
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a
• VASTE VAKVULLINGEN	
Beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2
• ONDERBOUWING	
Beproeversrapport	SHR 4.225-2 d.d. 08-2004
• OPMERKING	
<i>Bij toepassing van 1 sluitpunt: Waterdicht tot een toetsingsdruk van 150 Pa</i>	