



1. ALGEMEEN

Rookmelder voor gebouwen met woonfunctie. Dit alarm is een rookmelder van het fotocel type, dat betekent dat het alarm de lucht controleert op rook als gevolg van brand, hij detecteert geen hitte, gas of vuur.

2. PLAATSING ROOKMELDER

- Op het plafond
- Max. 12 rookmelders koppelen
- Gebruik VD-draad
Plaats de eerste rookmelder in de directe omgeving van de slaapkamers.

VERMIJD DEZE LOCATIES / PLAATS UW ROOKMELDER NIET IN:

- De keuken - rook van eten koken kan een ongewenst alarm veroorzaken.
\* De garage - als u uw auto start komen er verbrandingsresten vrij.
\* Voor lichte buizen die worden gebruikt door de verwarming of de airco.

3. INFORMATIE OVER BEVESTIGING EN INSTALLATIE

Waarschuwing! Deze apparaten zijn bedoeld om aangesloten te worden op een 220-240VAC voedingsspanning en dient alleen aangesloten te worden door een gekwalificeerd elektricien.

- De rookmelder kan zowel zelfstandig goed werken als in een netwerk met meerdere rookmelders (max. 12)
Alle rookmelders in een netwerk dienen allemaal vanuit dezelfde groep gevoerd te worden.
\* Sluit de Input/Outputdraad niet op een Fase - of op Neutraal draad aan.

Uw rookmelder is zo gemaakt dat deze eenvoudig aan het plafond te bevestigen is. Bij de rookmelder zit een complete bevestigingsset (behalve VD draad). Ideaal, deze rookmelder is gemaakt om te kunnen bevestigen in een standaard inbouwdoos (84mm bevestigingsruimte).

Zet voor bevestiging zonder standaard contactdoos de bevestigingssteun op het plafond en markeer met pen twee boorgaten. Gewoonlijk is de afstand tussen de centra van twee gaten 84mm.

Aangevuld met een dwarsdoorsnede van 1mm2 (of meer) worden aangedragen voor netvoeding en netwerkaansluitingen. Strip de fase-, neutraal- en Input/outputdraad 10mm af. Verbind de draden aan de eindpunten met de AC stekker en controleer of de schroeven helemaal zijn aangedraaid.

Controleer voor het sluiten van de verbindingsdoos de aansluitingen zorgvuldig. Een verkeerde aansluiting zou de unit kunnen beschadigen.

Verbind de ACC voedingstekker op de juiste manier met uw rookmelder. Het groene LEDje zal oplichten. Zet de melder op de steun en draai ze samen om af te sluiten met de zijzet van de klok mee.

De melder is van de steun te verwijderen door een speld in het gat aan de zijkant te steken en speld en unit in tegengestelde richting te draaien.

Haal de batterijlade naar voren en steek er een 9V gelijkstroombatterij in. Duw de lade weer terug. Als de batterij niet goed geïnstalleerd is kan de lade niet dicht.

Druk op de TEST knop om de werking van de melder te testen. Melders in een netwerk moeten ook getest worden. Stop de installatie niet voordat de melder op goede werking zijn getest.

4. WERKING, TESTEN & ONDERHOUD

WERKING
De rookmelder op het moment dat hij verbonden is met de stroom en aanstaat (de batterij moet ook geïnstalleerd zijn). De klinkt een luid alarm uit de melder als er verbrandingsresten worden gesignaleerd.

Vals alarm onderdrukken
De gevoeligheid van het alarmcircuit van melders met de "onderdruk" mogelijkheid wordt vermindert gedurende ongeveer 8 minuten.



BARM230 ROOKMELDER

DÉTECTEUR DE FUMÉE Manuel de l'utilisateur

BAVARIA BRANDSCHUTZ INDUSTRIE GmbH & Co. KG
REGENSBURGER STR. 16
D-93449 WALDMÜNCHEN
TEL.: 0049 9972/9401-0



- 1. GÉNÉRALITÉS
On utilise aujourd'hui deux types d'alarmes anti-incendie différentes: l'alarme anti-fumée ionique et le détecteur de fumée à cellule photoélectrique.

- 2. LOCALISATIONS RECOMMANDÉS DES ALARMES
Localisez le premier détecteur dans la zone de la chambre la plus proche. Essayez de protéger au mieux le chemin de sortie car les chambres sont généralement le plus éloignées de l'issue de secours.

3. INFORMATION ET INSTALLATION DE MONTAGE

Avertissement! Ces dispositifs sont conçus pour des branchements sur une tension d'alimentation secteur 220-240VAC et doivent être installés uniquement par des électriciens qualifiés conformément à BS 7671 publié par l'Institution des ingénieurs électriciens (Institution of Electrical Engineers).

Le détecteur de fumée fonctionnera aussi bien en alarme autonome qu'en interconnecté. Tous les détecteurs interconnectés doivent s'alimenter sur une seule alimentation. Ne connectez pas le câble Inter-connect sur phase ou Neutre.

Votre détecteur de fumée est conçu pour une installation facile au mur. Un kit d'installation complet est fourni avec le détecteur. Idéalement, ce détecteur de fumée est conçu pour être installé sur un boîtier standard à encastrer (centres de montage 84mm).

Des câbles épais d'1mm2 (ou plus gros) dans les zones de branchements (boîtes de dérivations électriques) électriques sont recommandés pour le bloc d'alimentation ou l'inter-connexion.

Vérifiez soigneusement les connexions avant de fermer la boîte de dérivation. Les connexions incorrectes peuvent endommager l'appareil. Installez la boîte de dérivation sur la surface fixée si nécessaire.

Faites glisser le compartiment des piles et insérez une pile de 9V DC. Remplacez le tiroir. Le tiroir ne peut être fermé si la pile n'est pas correctement installée.

4. FONCTIONNEMENT, TEST & ENTRETIEN

FONCTIONNEMENT

Le détecteur de fumée fonctionnera une fois qu'il sera connecté à l'alimentation et une fois allumé (la pile devra également être installée). Si des particules de combustion sont détectées, l'appareil sonnera d'une sirène stridente qui s'arrêtera une fois que l'air a été assaini.

Fausse alarme contrôlée "silence"
Les dispositifs munis de l'option "silence" peuvent réduire la sensibilité du circuit d'alarme pendant environ 8 minutes.



Attention: Avant d'utiliser l'option "silence", identifiez la source de provenance de la fumée et assurez-vous que les conditions de sécurité sont bien respectées.

TESTER
Testez en appuyant pendant au moins 4 secondes sur le bouton test qui se trouve sur le couvercle du détecteur de fumée, jusqu'à ce que la sirène se déclenche.

VEUILLEZ DISPOSER DES PILES DÉFECTUEUSES OU DÉCHARGÉES DANS UN ENDROIT APPROPRIÉ POUR PROTÉGER VOTRE ENVIRONNEMENT.

ENTRETIEN
Le détecteur de fumée n'exige aucun entretien. Toutefois, dans un environnement poussiéreux, vous pouvez utiliser un tuyau d'aspirateur pour nettoyer la poussière par le côté ouvert de l'appareil.

REPLACEMENT DE LA PILE
L'alimentation de ce détecteur de fumée est prise en relais par une batterie de 9VDC si nécessaire.

Carbon-Zinc Type:
Eveready #216; Gold Peak #1604P (UL); Gold Peak #1604S; Gold Peak #1604G; Golden Power #G6F22; Golden Power #G6F22M; Golden Power #G6F22H; Hi-Watt #6F22MA; Hi-Watt #6F22MX; Hi-Watt #E6F22MX.

Alkaline Type:
Eveready Energizer #522; Gold Peak #1604A; Golden Power #GL6F22A; Hi-Watt #6LR61X; Duracell #MN1604.

Lithium Type:
Ultralife #U9V1-L.
Le fonctionnement de l'alarme doit être testé avec l'option TEST à chaque fois que la batterie est remplacée.

6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ À RESPECTER
Voici les situations où le détecteur de fumée ne peut être fonctionnel pour détecter un incendie par exemple:

IMPORTANT
Le montage d'une alarme incendie ne constitue qu'un élément de la prévention anti-incendie, dont font également partie les extincteurs, les échelles à cordes, les cordes, ainsi que votre choix de matériaux de construction lors d'une rénovation éventuelle.

\* Gardez le détecteur de fumée hors de la portée des enfants.
Contrôlez votre détecteur de fumée en utilisant: des bougies, des flammes nues, des cigarettes, etc.

Néanmoins, nous vous recommandons de ne pas utiliser des détecteurs de fumée de plus de 10 ans afin de réduire les risques de mauvais fonctionnements. Le détecteur de fumée ne remplace pas une propriété, des locaux, une vie ou autres formes d'assurance.

LE DÉTECTEUR DE FUMÉE DOIT PAS ÊTRE PEINT
Conseil: En cas de rénovation, protégez le détecteur de fumée contre la poussière.

BAVARIA ne pourra être tenu responsable de toute perte et/ou dommages de quelque nature qu'il soit, y compris les accessoires et/ou pertes indirectes, résultant du fait que l'alarme du détecteur de fumée n'a pas retenu au contact de la fumée ou d'un feu.

GARANTEE
Votre détecteur de fumée est garanti contre tout matériel défectueux et de frais de main d'œuvre pendant 5 ans dès la date d'achat.

TENSION ÉLECTRIQUE ALIMENTATION SECTEUR
Tension en opération (max.): 220-240VAC, 50Hz
Tension courant (max.): 80mA

BATTERIE DE SECOURS
Tension en fonctionnement voltage (max.): 9VDC
Tension courant (max.): 20mA
Type de batterie: 6F22

